



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»
Орган инспекции**

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 312301001

Юридический адрес: 308004, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48,
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail: orgtdel@31fbuz.ru, <http://www.31fbuz.ru>
Адрес места осуществления деятельности: 309511, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ерошенко, д. 1,
тел: (4725) 42-23-06, факс: (4725) 42-23-06, e-mail: Star_Oskol@31fbuz.ru

25.04.2024 № 125-315-Н
(дата выдачи)
Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710092

УТВЕРЖДАЮ
ИО Заместителя руководителя ОИ,
Заведующий отделом санитарно-
эпидемиологических экспертиз
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Белгородской
области в Старооскольском
районе»



И.С. Степаненко

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно – эпидемиологической экспертизы
здания, строения, сооружения, помещения, оборудования
и иного имущества, используемых для осуществления
оздоровительной деятельности в оздоровительном учреждении с дневным
пребыванием детей в период каникул и работы лагеря труда и отдыха для
подростков на базе Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя политехническая школа №33» (МАОУ «СПШ №33»)
(общественные здания)

(объект инспекции)

расположенном по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, микрорайон
Юбилейный, д. 10, ИНН 3128107970; ОГРН 1153128004644.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена с 24.04.2024г. по
25.04.2024г. на основании предписания территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Белгородской области в Старооскольском районе №73 от
18.03.2024г.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>125-315-Н</u>	Стр. 1 из 8 Ф ОИ-02-51-06-202
---	---	----------------------------------

Экспертом по оценке соответствия органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Старооскольском районе», врачом по коммунальной гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз Коваленко О.А., проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза документов и обследование помещений с целью установления их соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям для осуществления оздоровительной деятельности.

Эксперт по оценке соответствия органа инспекции предупрежден об административной ответственности по ст. 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за дачу заведомо ложного заключения.

Обследование проведено 24.04.2024г. с 13:30ч. до 17:00ч. в присутствии заместителя директора МАОУ «СПШ №33» Ишковой Ирины Николаевны.

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы представлены следующие документы:

1. Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИНН 3128107970), копия записи Единого государственного реестра юридических лиц (ОГРН 1153128004644).
2. Копия договора безвозмездного пользования нежилого здания школы между департаментом имущественных и земельных отношений Белгородской области и МАОУ «СПШ №33».
3. Копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Белгородской области №СОР-4 254 от 11.01.2024г. с ООО «Центр Экологической безопасности Белгородской области».
4. Копия договора на подачу холодного водоснабжения и водоотведения №1706 от 2024г. с ГУП Белгородской области «Старооскольский водоканал».
5. Копия договора на подачу горячего водоснабжения №1626ГВС от 20.11.2023г. с ОАО «Теплоэнерго».
6. Копия договора на проведение дератизационных и дезинсекционных работ №3307/24 от 01.02.2024г. с некоммерческим партнерством содействия улучшению экологической и санитарной обстановки окружающей среды и здоровья населения «Осколсанэпидблагополучие».
7. Копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность (№31.БО.07.000.М.000500.05.16 от 04.05.2016г.), выданное Управлением Роспотребнадзора по Белгородской области.
8. Копия приказа об организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей.
9. Утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников.
10. Личные медицинские книжки согласно списочному составу.
11. Режим дня.
12. Акты проверки эффективности работы технологического и холодильного оборудования, систем водоснабжения, канализации, вентиляции, спортивного и игрового оборудования.
13. Акт регистрации выхода на объект от 24.04.2024г.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № 125-315-Н	Стр. 2 из 8 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	--------------------------------------	-----------------------------------

00.11.24

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул планируется к открытию с 03.06.2024г. на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя политехническая школа №33» (МАОУ «СПШ №33»), расположенного по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, микрорайон Юбилейный, д.10.

Здание учреждения отдельно стоящее, трехэтажное. Количество смен – 4, длительность каждой смены составляет 14 календарных дней, перерывы между сменами – 3-7 дней. Вместимость в первую смену 420 детей (17 отрядов), в том числе ЛТО – 90 детей (4 отряда); во вторую смену – 292 ребенка (12 отрядов), в том числе ЛТО – 50 детей (2 отряда); в третью смену 88 детей (5 отряда), в том числе ЛТО – 30 детей (2 отряда); в четвертую смену 60 детей (4 отряда), в том числе ЛТО – 30 детей (2 отряда). Режим пребывания детей – с 09.00 до 18.00 ч.

С целью своевременного выявления и изоляции детей и персонала с признаками респираторных заболеваний с повышенной температурой тела при входе в учреждение организован «утренний фильтр» с обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров (6 ед.) и установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

Режим дня оздоровительного учреждения предусматривает пребывание детей на свежем воздухе, проведение спортивных и культурных мероприятий, 3-х разовое горячее питание (завтрак, обед, полдник). Организация дневного сна для детей не предусмотрена, спальные помещения отсутствуют.

Территория учреждения оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п.2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Уборка территории учреждения проводится ежедневно. Мусор собирается на контейнерной площадке с твердым покрытием огороженной с трех сторон. На площадке установлено четыре типовых маркированных мусоросборника с крышками, что соответствует требованиям п.2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Вывоз отходов осуществляется специализированным автотранспортом ежедневно по договору с ООО «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области.

Учреждение на базе МАОУ «Средняя политехническая школа №33», по адресу: г. Старый Оскол, мкр. Юбилейный, д.10 планирует использовать под оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей следующий набор помещений: раздевалку для верхней одежды, игровые комнаты и кабинеты ЛТО – 17 ед. (кабинеты №101, №101а, №102, №103, №103а, №106, №108, №201, №202, №203, №204, №207, №208, №209, №210, №212, №213), помещения медицинского назначения, столовую, спортивный зал, кладовую спортивного инвентаря, санузлы, помещение для просушивания одежды и обуви.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № 125 - 31.5 - Н	Стр. 3 из 8 Ф ОИ-02-51-06-202
---	---	----------------------------------

помещение для хранения инвентаря, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Набор помещений оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей соответствует требованиям п.3.12.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Площадь помещений для отдыха и игр составляет от 2,5 до 2,7 кв.м. на одного человека, что соответствует требованиям п.2.4.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В помещениях пребывания детей (игровые, помещения ЛТО, спортивный зал, актовый зал) по установленному графику проводится дезинфекция воздушной среды переносными приборами по обеззараживанию воздуха закрытого типа (12 ед.).

Все основные помещения (игровые, помещения ЛТО, столовая, спортивный зал, актовый зал, помещения медицинского назначения) обеспечены естественным боковым освещением, что соответствует требованиям п.2.8.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Окна помещений оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (жалюзи, рулонные шторы) с длиной до уровня подоконника, а окна - москитными сетками, что соответствует требованиям п.2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Конструкция окон позволяет проведение проветривания помещений, контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, осуществляется с помощью термометров, что соответствует требованиям п.2.7.2., п.2.7.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминисцентными лампами в защитной арматуре. Все источники искусственного освещения на момент обследования содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений.

Полы используемых помещений не имеют дефектов, повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № 125-315-12	Стр. 4 из 8 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	---------------------------------------	-----------------------------------

Здание учреждения оборудовано централизованными системами холодного, горячего водоснабжения и водоотведения. Холодной и горячей водой обеспечены игровые помещения, помещения ЛТО, производственные помещения пищеблока, помещения медицинского назначения, душевые, умывальные перед обеденными залами, санузлы, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Питьевой режим организован посредством 6-ти стационарных питьевых кран-фонтанчиков, оборудованных в коридорах на 1-м, 2-м и 3-м этажах здания, что соответствует требованиям п.2.6.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Раздевалка оборудована вешалками для верхней одежды, скамьями. В помещениях игровых комнат установлены столы и стулья, имеются настольные игры. Спортивные мероприятия планируется проводить в спортивном зале учреждения и на открытых спортивных площадках.

В учреждении имеются помещения медицинского назначения, которые включают в себя: кабинет врача и фельдшера, процедурный кабинет, изолятор, санузел. Медицинское обслуживание детей осуществляется по договору с ОГБУЗ «Старооскольская окружная детская больница». Медицинские кабинеты имеют санитарно-эпидемиологические заключения и лицензию на медицинскую деятельность ЛО-31-01-002855 от 08.05.2019г., что соответствует требованиям п.2.9.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Прием детей в летнее оздоровительное учреждение планируется осуществлять при наличии справки о состоянии ребёнка, содержащей в том числе сведения (вносятся не ранее чем за 3 рабочих дня до направления в учреждение) об отсутствии в течении 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями, в соответствии с требованиями раздела III., п. 3.12.5. СП 2.4.3648-20.

В учреждении в период летних оздоровительных смен планируется использовать 10 санузлов на 1, 2 и 3 этажах здания, отдельные для девочек и мальчиков, оборудованные кабинами с дверями без запоров. В каждом санузле установлены по 3 унитаза и по 2 раковины для мытья рук. Для персонала имеются отдельные санузлы с раковинами для мытья рук. Условия для соблюдения правил личной гигиены на момент проведения экспертизы созданы: мыло, туалетная бумага, одноразовые бумажные полотенца, дозаторы с антисептическим средством для обработки рук имеются; урны установлены в каждом санузле, что соответствует требованиям п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Всё санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Питание детей организовано ООО «Фабрика социального питания 1».

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № 125-315-12	Стр. 5 из 8 Ф ОИ-02-51-06-202
---	---------------------------------------	----------------------------------

Примерное двухнедельное меню утверждено руководителем организации, что соответствует требованиям п.8.1.3. раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Прием пищи детей летнего оздоровительного учреждения будет осуществляться в школьной столовой, размещенной на первом этаже пищеблока. Обеденный зал столовой обеспечен мебелью (столы со скамейками), с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

При обеденном зале установлены 10 раковин для мытья рук детей, дозаторы с антисептическими средствами, мыло и одноразовые бумажные полотенца. Число мест в обеденном зале столовой – 230, площадь на одно посадочное место – 1,2 м².

Пищеблок учреждения работает на сырье и полуфабрикатах. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что соответствует требованиям п.2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Оборудование, являющееся источниками выделения избытков тепла и влаги обеспечено местной системой вытяжной вентиляции, что соответствует требованиям п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, не имеет повреждений. В обеденном зале столовой, на линии раздач, в холодном цехе по установленному графику проводится дезинфекция воздушной среды переносными приборами по обеззараживанию воздуха закрытого типа (3 ед.), что соответствует требованиям п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Пищеблок учреждения обеспечен технологическим и холодильным оборудованием, на момент обследования исправно.

Технологическое оборудование пищеблока включает в себя: пищеварочный электрический котел – 1 ед., мармит для первых блюд – 1 ед., мармит для вторых блюд – 1 ед., прилавок для столовых приборов – 1 ед., машина протирачно-резательная – 2 ед., мясорубка электрическая – 1 ед., картофелечистка – 1 ед., хлеборезка – 1 ед., машина кухонная универсальная – 1 ед., печь хлебопекарная – 1 ед., электрический кипятильник – 1 ед., тестомес –

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	№ Экспертное заключение 125-315-И	Стр. 6 из 8 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	--------------------------------------	-----------------------------------

1 ед., СВЧ печь – 1 ед., электроводонагреватель проточный – 1 ед., электрическая плита – 4 ед., машина посудомоечная – 1 ед., весы – 3 ед., электросковорода – 1 ед. Холодильное оборудование - 7 ед., из них: холодильный шкаф – 3 ед., бытовой холодильник – 1 ед., камера холодильная – 2 ед., холодильная витрина – 1 ед.

Резервный источник водоснабжения на пищеблоке имеется. Скоропортящиеся продукты хранятся в холодильном оборудовании. Холодильное оборудование обеспечено термометрами, температурный режим соблюдается, что соответствует требованиям п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Пищеблок укомплектован столовой и кухонной посудой, разделочным инвентарем для готовой и сырой продукции. Инвентарь обрабатывается и хранится отдельно на производственных участках. Мытье столовой посуды проводится отдельно от кухонной посуды.

Кладовые сыпучих продуктов и овощей оборудованы стеллажами и подтоварниками с гигиеническим покрытием, психрометры имеются, что соответствует требованиям п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Емкостей для отбора суточных проб в достаточном количестве. На пищеблоках отбираются суточные пробы от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Суточные пробы хранятся не менее 48 часов в специально отведенных холодильниках при температуре от +2 °С до +6 °С.

Производственная документация (журналы) - заведена. На пищеблоке учреждения работают - 9 человек. Персонал обеспечен санитарной одеждой (3 комплекта), которая хранится отдельно от личной одежды. Условия для соблюдения правил личной гигиены имеются. Средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) персонал пищеблока обеспечен (запас СИЗ к осмотру представлен).

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный инвентарь. Для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов предусмотрены отдельные помещения.

В каждом помещении учреждения стоят емкости для сбора мусора. Уборка игровых, помещений ЛТО и вспомогательных помещений будет проводиться ежедневно в отсутствие детей, при открытых окнах. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную (сигнальную) маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря. Моющие, чистящие средства и дезинфекционные средства («Ди – хлор», «Миксамин Аква 1000») хранятся в упаковке производителя.

Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений учреждения на момент обследования удовлетворительное.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № 125-31.5-К	Стр. 7 из 8 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	---------------------------------------	-----------------------------------

Все сотрудники учреждения (по штатному расписанию всего – 110 человек: начальник лагеря - 3; заместитель начальника лагеря – 3; вожатые – 5; воспитатели - 61; педагоги дополнительного образования – 9; организаторы спортивных мероприятий - 6; социальные педагоги – 2; педагог-психолог – 1; обслуживающий персонал – 9; фельдшер - 2; персонал пищеблока - 9) имеют личные медицинские книжки, содержащие данные о профилактических прививках, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации. Лабораторные исследования и медосмотр сотрудники лагеря проходят по утвержденному графику.

Заключение: по результатам проведенной экспертизы здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления оздоровительной деятельности в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул и работы лагеря труда и отдыха для подростков на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя политехническая школа №33» (МАОУ «СПШ №33»), расположенного по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Юбилейный, д.10 (юридический адрес: МАОУ «СПШ №33»: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Юбилейный, д.10) - **соответствуют** требованиям раздела II и п.3.12. раздела III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.8.1.3. раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Составлено в 3-х экземплярах.

Эксперт по оценке соответствия органа инспекции,
врач по коммунальной гигиене отдела санитарно-
эпидемиологических экспертиз



О.А. Коваленко

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № 125-315-Н	Стр. 8 из 8 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	--------------------------------------	-----------------------------------